



MINISTERSTWO BUDOWNICTWA
Departament Regulacji Rynku Budowlanego
i Procesu Inwestycyjnego


Warszawa, dnia 28.03.2007 r.

BB3o-022-1/07
Nr 1363

Odpowiadając na pismo z dnia z dnia 20.02.2007r., dotyczące wyjaśnienia przepisu § 68 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), Departament Regulacji Rynku Budowlanego i Procesu Inwestycyjnego Ministerstwa Budownictwa uprzejmie informuje, że przepisy § 68 ust.1, określają minimalne wymagania dla schodów stałych w budynkach o różnym przeznaczeniu. Powyższy przepis określa minimalną szerokość spocznika, jednakże nie określa kierunku, w którym należy go mierzyć.

W związku z powyższym zdaniem Departamentu, co najmniej jeden z wymiarów spocznika powinien nie być mniejszy niż 1,50m.

Zastępca Dyrektora Departamentu


Krzysztof Klinicki