



MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY
DEPARTAMENT
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 21.11.2003 r.

BA3-s-6970/03

Odpowiadając na pismo z dnia 10.11.03 r. dotyczące zaprojektowanego układu trójbiegowej klatki schodowej w budynku zaliczonym do kategorii ZL V zagrożenia ludzi, Departament Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury uprzejmie informuje, iż przedstawiony na rysunku, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. pisma, zaprojektowany układ jest nieprawidłowy. Zgodnie z § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), minimalna szerokość spocznika w dwóch kierunkach powinna wynosić 1,5 m.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departament Architektury i Budownictwa


Krzysztof Klinke